



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

НИЖНЕ – ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
400074, г. Волгоград, ул. Огарёва, д.15, Телефон: (8442) 94-58-58 Факс: (8442) 94-14-14
E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru

358000, г. Элиста, ул. Братьев Алексиных, 29а, телефон / факс: 4-49-52/ 2-14-56
E-mail: kalmt@nvol.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

№ **1005/17-рп**
/рк

«21» июня 2019 г.
(дата составления)

359405, Сарпинский район, с. Кануково, ул.
Лесная, 2

(место составления акта)

**Государственный инспектор
Ниже - Волжского управления Ростехнадзора отдел общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия
Французов А.Н.**

(должность, фамилии (я) и инициалы лиц (а), выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 26.10.2018 № 261/22-рп/ 33, в отношении

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кануковская средняя общеобразовательная школа им. С.Б. Козаева», ИНН 0808902553; ОГРН 1020800577379

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

N п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	В топочной, где установлено газоиспользующее оборудование отсутствует технологическая схема газопроводов и газоиспользующего оборудования.	п. 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.10.2011 № 5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870»; п.6.4.4 ГОСТР 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.	23.09.2019г
2.	Отсутствуют	п.17 Технического регламента о безопасности	23.09.2019г

	опознавательные знаки для обнаружения трассы подземного газопровода.	сетей газораспределения и газопотребления. Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.	
3.	Не назначено резервное специально уполномоченное лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию сети газопотребления на период отсутствия основного уполномоченного лица, ответственное за безопасную эксплуатацию сети газопотребления (отпуск, больничный). Устранено в ходе проверки.	п. 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», приказ Росстандарта от 03.10.2011 № 5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 № 870»;	23.09.2019г

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений. Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Калмыцкий территориальный отдел Нижне-Волжского управления Ростехнадзора по адресу:

358000, г. Элиста, ул. Братьев Алехиных 29 «а»
(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки)

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлены:

Директор МКОУ «Кануковская СОШ им. С.Б. Козаева» _____ Манджиева С.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Французов А.Н.



Экземпляр предписания

на _____ листах для исполнения получен:

Директор МКОУ «Кануковская СОШ им. С.Б. Козаева» _____ Манджиева С.Н. 21.06.19 г.
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

359405, Сарпинский район, с. Кануково,
ул. Лесная, 2

(место составления акта)

13 сентября 2019г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1816/17-рп
/рк

По адресу/адресам: 359405, Сарпинский район, с. Кануково, ул. Лесная, 2.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 1816/17-рп/рк от 11.09.2019 г. заместителя руководителя
Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Лиджиева М.П.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Кануковская средняя общеобразовательная школа
им. С.Б. Козаева», ИНН 0808902553; ОГРН 1020800577379.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее при наличии))

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __ (не требуется)

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (16 часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МКОУ «Кануковская средняя общеобразовательная школа им. С.Б. Козаева»
Манджиева Светлана Николаевна, 12.09.2019г., 10 час 00 мин. *СМН*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Французов А.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МКОУ «Кануковская СОШ им. С.Б. Козаева» Манджиева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Настоящая проверка проводилась с целью:

Государственного контроля надзора за соблюдением требований «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

Представление документов, подтверждающих исполнение предписания Нижне-Волжского управления Ростехнадзора от 24 июня 2019 г. № 1005/17-рп/ПК.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами, а также требований пожарной безопасности: не выявлено

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено

N п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица допустившие нарушения
1	2	3	4
1	В топочной, где установлено газоиспользующее оборудование отсутствует технологическая схема газопроводов и газоиспользующего оборудования.	п. 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.10.2011 № 5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870»; п.6.4.4 ГОСТР 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления.	Директор школы – Манджиева Светлана Николаевна Устранено.

		Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.	
2.	Отсутствуют опознавательные знаки для обнаружения трассы подземного газопровода.	п.17 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.	Директор школы – Манджиева Светлана Николаевна Устранено.
3.	Не назначено резервное специально уполномоченное лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию сети газопотребления на период отсутствия основного уполномоченного лица, ответственное за безопасную эксплуатацию сети газопотребления (отпуск, больничный). Устранено в ходе проверки.	п. 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», приказ Росстандарта от 03.10.2011 № 5214 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 № 870»;	Директор школы – Манджиева Светлана Николаевна. Устранено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего) _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

№ 26
Государственный инспектор
Вихие-Волжского управления
Федеральной службы
по техническому, технологическому
и атомному надзору
И.П. Французов
Подпись

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта проверки со всеми приложениями получил (а):

Директор МКОУ «Кануковская СОШ им. С.Б. Козаева» Манджиева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

